
Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, D.P.R. n. 43/2012 a partire dal 2013 gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati, devono presentare al Ministero dell'Ambiente **entro il 31 maggio di ogni anno** una dichiarazione contenente le informazioni sulle emissioni di gas fluorurati dell'anno precedente, da stilarsi sulla base del registro di impianto.

Per la compilazione on-line e la trasmissione della dichiarazione occorre collegarsi al [sito SINAnet](#) (Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale)

Ultima modifica

Sab, 22/11/2025 - 05:02

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)
- [X](#)
- [LinkedIn LinkedIn](#)
- [Whatsapp Whatsapp](#)

-
- [Telegram](#)

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia](#) [Invia](#)

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 5 (1 vote)